

SL 1.1.5 59 m T 1.1.3
SOVRUM 1

T 1.1.1 SL 1.1.2
SL 1.1.3

SL 1.1.2 56 m T 1.1.1
ALLRUM

T 1.1.2 SL 1.1.4

T 1.1.3 SL 1.1.5

GvF 1.1 5 SL

SL 1.1.1 30 m BY-PAS
BADRUM

SL 1.1.1 KOPPLAS IN VIA
MINI 350B ELPANNA

SL 1.1.3 54 m T 1.1.1
ALLRUM

SL 1.1.4 52 m T 1.1.2
RUM 1

GOLVVÄRMERÖRS FÖRDELNING

140m RULLE 1: SL 1.1,2,4(138m)

140m RULLE 2: SL 1.3,5 (113m)

ENTRÉ PLAN BOA = 51 m²

El-dragningen för termostaterna dras fram i vp - rör.
Termostaterna bör ej monteras på dosa.

MÄTNING PÅ DENNA RITNING ÄR EJ TILLÅTET
FÖR MÄTTUPPGIFTER HÄNVISAS TILL MÄTTSATTA
GRUND- OCH/ELLER VÄGGGRITNINGAR

-  GRUPPFÖRDELARE
-  PILAR SOM VISAR FLÖDESRIKNING.
MÄRK RÖREN NOGGRANT
-  SHUNTENHET
-  GOLVVÄRMEFÖRDELARE.
-  RÖRHÅLLARSKENA.
-  TERMOSTAT.
-  MATARLEDNING

KOMIHÄG
* LÄS IGENOM TILLHÖRANDE
INSTALLATIONSANVISNING.
* RITNINGEN ÄR UPPRÄTTAD
ENLIGT ERHÅLLNA UNDERLAG.
* MÄRK SLINGORNA ENLIGT
NUMRERING PÅ RITNING.
* PROVTRYCKNING SKALL SKE
ENLIGT **VVS-AMA**
ELLER 3-4 BAR UNDER MINST 2h
* I DE FALL VI EJ ERHÅLLIT
RUMSVIS VÄRMEBEHOVSBERÄK-
NING ANTAS VÄRDEN SOM
UNDERLAG FÖR FLÖDEN, TRYCK-
FALL OCH TEMPERATURER.

DEN INPLASTADE RITNINGEN SPARAS
TILLSAMMANS MED FÖRDELAREN

Slingorna läggs CC300mm
där annat ej anges.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

ARBETSRITNING

NYPRODUKTION AV BOSTADSHUS

19738 Isacsson

 **Thermotech**
www.thermotech.se
robin.nykvist@thermotech.se – 060-64 70 96

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
	RN	Robin

DATUM	ANSVARIG
2011-10-14	

GOLVVÄRMERITNING
ENTRÉPLAN
GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING
Leif Tjälldén AB

SKALA	RITN NR	BET
1:50 A3	V56-240008	